

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Кингисеппском районе
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр (ИЛЦ)
Юридический адрес: 192029 Санкт-Петербург, ул. Ольминского, д.27**

Фактический адрес:
188480, ЛО, г. Кингисепп
ул. Воровского, д.20
8(81375) 2-33-28, sanitsec@mail.ru
ИНН 7811153258 КПП 470702001
ОКПО 04569783 ОГРН 105783924661
Аттестат аккредитации:
РОСС.RU.0001.510706

«Утверждаю»
ИО главного врача Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Ленинградской области
в Кингисеппском районе»
Руководитель ИЛЦ

Д.А. Рази



**ПРОТОКОЛ № 370.1/595-604
Измерений параметров микроклимата
от 04.04.2019 г.**

Заявитель
и его юридический адрес
Основание для исследования
Цель исследования
Место проведения измерений

Акт проведения замеров
Дата и время проведения замеров
НД, согласно которой
произведены измерения
НД, согласно которой дана оценка
результатов измерения
Приборы и оборудование

МБОУ « Ивангородская СОШ №1 имени Н.П.Наумова»
Ленинградская область, г.Ивангород, ул.Восточная, д.11
Договор
Измерение микроклимата
МБОУ « Ивангородская СОШ №1 имени Н.П.Наумова»
Ленинградская область, г.Ивангород, ул.Восточная, д.11
От 28.02.2019г.
28.02.2019г. с 08 час.30 мин.
ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные.
Параметры микроклимата в помещениях»
СанПин 2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
Измеритель параметров микроклимата «МЕТЕОСКОП-М»,
заводской № 36712, свидетельство о поверке № 207/17-1655п,
действительно до 15.10.2019 г.
Измерительная рулетка BMItwCOMP MAOGNETIC, инв.№000130019926, на
гарантии.

Должность, ФИО специалиста
проводившего замеры
Должность представителя
обследуемого объекта
Условия проведения измерений
Дополнительные сведения

Химик-эксперт СГЛ Лукаш Г.А.

Заместитель директора по ХР Трофимова Э.О.


Централизованное отопление включено
Погодные условия: температура воздуха +4С, атмосферное давление
758 мм.рт.ст., относительная влажность 76%, ветер В, 3м/с., обл.


Результаты измерений

Наименование помещения	Температура воздуха °С		Относительная влажность, %		Скорость движения воздуха, м/с	
	факт	норма	факт	норма	факт	норма
МБОУ « Ивангородская СОШ №1 имени Н.П.Наумова»						
1 Кабинет № 4						
На высоте 0,1м.	22,7 ± 0,2	18-24	42 ± 3,0	40-60	0,1 ± 0,05	0,1
На высоте 0,6м.	22,7 ± 0,2	18-24	42 ± 3,0	40-60	0,1 ± 0,05	0,1
На высоте 1,7м.	22,8 ± 0,2	18-24	42 ± 3,0	40-60	0,1 ± 0,05	0,1
2 Кабинет №25						
На высоте 0,1м.	22,6 ± 0,2	18-24	40 ± 3,0	40-60	0,1 ± 0,05	0,1
На высоте 0,6м.	22,6 ± 0,2	18-24	40 ± 3,0	40-60	0,1 ± 0,05	0,1
На высоте 1,7м.	22,7 ± 0,2	18-24	40 ± 3,0	40-60	0,1 ± 0,05	0,1
3 Кабинет №26						
На высоте 0,1м.	22,5 ± 0,2	18-24	41 ± 3,0	40-60	0,1 ± 0,05	0,1
На высоте 0,6м.	22,5 ± 0,2	18-24	41 ± 3,0	40-60	0,1 ± 0,05	0,1
На высоте 1,7м.	22,6 ± 0,2	18-24	41 ± 3,0	40-60	0,1 ± 0,05	0,1
4 Кабинет №27						
На высоте 0,1м.	22,4 ± 0,2	18-24	40 ± 3,0	40-60	0,1 ± 0,05	0,1
На высоте 0,6м.	22,4 ± 0,2	18-24	40 ± 3,0	40-60	0,1 ± 0,05	0,1
На высоте 1,7м.	22,5 ± 0,2	18-24	40 ± 3,0	40-60	0,1 ± 0,05	0,1
5 Кабинет №28						
На высоте 0,1м.	23,0 ± 0,2	18-24	43 ± 3,0	40-60	0,1 ± 0,05	0,1
На высоте 0,6м.	23,0 ± 0,2	18-24	43 ± 3,0	40-60	0,1 ± 0,05	0,1
На высоте 1,7м.	23,1 ± 0,2	18-24	43 ± 3,0	40-60	0,1 ± 0,05	0,1
6 Кабинет №30						
На высоте 0,1м.	22,6 ± 0,2	18-24	42 ± 3,0	40-60	0,1 ± 0,05	0,1
На высоте 0,6м.	22,6 ± 0,2	18-24	42 ± 3,0	40-60	0,1 ± 0,05	0,1
На высоте 1,7м.	22,7 ± 0,2	18-24	42 ± 3,0	40-60	0,1 ± 0,05	0,1
7 Кабинет №24						
На высоте 0,1м.	22,2 ± 0,2	18-24	43 ± 3,0	40-60	0,1 ± 0,05	0,1
На высоте 0,6м.	22,2 ± 0,2	18-24	43 ± 3,0	40-60	0,1 ± 0,05	0,1
На высоте 1,7м.	22,3 ± 0,2	18-24	43 ± 3,0	40-60	0,1 ± 0,05	0,1
8 Кабинет №24						
На высоте 0,1м.	23,2 ± 0,2	18-24	41 ± 3,0	40-60	0,1 ± 0,05	0,1
На высоте 0,6м.	23,2 ± 0,2	18-24	41 ± 3,0	40-60	0,1 ± 0,05	0,1

	На высоте 1,7м.	23,3± 0,2	18-24	41 ± 3,0	40-60	0,1± 0,05	0,1
9	Кабинет №24						
	На высоте 0,1м.	22,7± 0,2	18-24	44 ± 3,0	40-60	0,1± 0,05	0,1
	На высоте 0,6м.	22,7 ± 0,2	18-24	44 ± 3,0	40-60	0,1± 0,05	0,1
	На высоте 1,7м.	22,8± 0,2	18-24	44 ± 3,0	40-60	0,1± 0,05	0,1
10	Кабинет №24						
	На высоте 0,1м.	22,5± 0,2	18-24	42 ± 3,0	40-60	0,1± 0,05	0,1
	На высоте 0,6м.	22,5 ± 0,2	18-24	42 ± 3,0	40-60	0,1± 0,05	0,1
	На высоте 1,7м.	22,6± 0,2	18-24	42 ± 3,0	40-60	0,1± 0,05	0,1

Точность измерений соответствует точности на методы испытаний, предусмотренной нормативной документацией.
 Погрешность исследований, измерений не превышает НД на методы испытаний.

Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией  Лукаш Г.А.

Специалист отделения приемки, отбора, кодировки проб  Стельмаченко Ю.Н

1. Результаты исследований распространяются на места проведения замеров .
 2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра
 3. Протокол составлен в двух экземплярах
- Ф-Е-01-57 /ред.1/15.05.2018
 Общее количество страниц 2 из 2

№ п/п	Наименование объекта	Высота, м	Температура воздуха, °С	Влажность воздуха, %	
				факт	норматив
1	Кабинет №24	0,1	22,7 ± 0,2	44 ± 3,0	40-60
2	Кабинет №24	0,6	22,7 ± 0,2	44 ± 3,0	40-60
3	Кабинет №24	1,7	23,3 ± 0,2	41 ± 3,0	40-60
4	Кабинет №24	0,1	22,5 ± 0,2	42 ± 3,0	40-60
5	Кабинет №24	0,6	22,5 ± 0,2	42 ± 3,0	40-60
6	Кабинет №24	1,7	22,6 ± 0,2	42 ± 3,0	40-60