ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Гатчинский отдел по государственному энергетическому надзору

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028 телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81
Почтовый адрес: ул. Хохлова, д. 8, г. Гатчина, Ленинградская обл., 188300 телефон/факс: (813-71) 51-552
http://szap.gosnadzor.ru, E-mail: gatchina@szap.gosnadzor.ru

г. Кингисепп «24» апреля 2018 г.
11-00

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
№ 30-1836-1259/ПР

Предписание выдано: Гатчинским отдел по государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора.
Основание проведения проверки: распоряжение Северо-Западного управления Ростехнадзора № 30-1836/Рк от 16.03.2018.

Лица, проводившее проверку:
государственный инспектор Гатчинского отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора Ищенко Марк Иванович.

Наименование организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ивангородская средняя общеобразовательная школа №1 им. Н.П. Наумова» (МБОУ «Ивангородская СОШ №1»).

При проведении проверки присутствовал: директор Куртышева Нина Александровна.

Дата, время, место проведения проверки: с 10 час. 00 мин. 16.04.2018 по 11 час. 00 мин. 24.04.2018 по адресу: 188490, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Ивангород, ул. Восточная, д. 11.

Сведения о результатах проверки и об установленных фактах нарушений указаны в Акте проверки от 24.04.2018 № 30-1836-2589/А.

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» юридическому лицу МБОУ «Ивангородская СОШ №1» предписывается принять меры по устранению выявленных нарушений обязательных требований в указанные сроки:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный документ, требования которого нарушены или не соблюдены	Срок исполнения
1.	Не осуществляется приборный учет потребляемой тепловой энергии и теплоносителя от АО «Газпротеплоэнерго» на здание МБОУ «Ивангородская СОШ №1» (188490, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Ивангород, ул. Восточная, д. 11)	п. 1 ст. 13 Закона	01.09.2018

Перечень применяемых сокращений:

Закон - Федеральный закон от 26.03.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Принят Государственной Думой 11.11. 2009; Одобрен Советом Федераций 18.11.2009).

Информировать Гатчинский отдел по государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора в письменном виде о выполнении пунктов настоящего Предписания (по мере выполнения, но не реже чем раз в три месяца с момента получения Предписания).

Представить в письменном виде в Гатчинский отдел по государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора в срок до 01.09.2018 информацию об исполнении всех пунктов настоящего Предписания (при необходимости – с приложением документов, фото-видеоматериалов).

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с п.12 ст.16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

С предписанием ознакомлен, один экземпляр получил:

директор Куртинова Н.А.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)